



Ø32x3 MSZEN 1555:2015
PE80/S-SDR11

Nyomáskiepzés:
EK8-10
p_m= 3 (1) bar
p_e= 30 mbar
Q_{max}= 10 m³/h (3 bar)
Q_{max}= 10 m³/h (1 bar)

Eltérítve helyezett házi gáznyomáskiepző
és mérő dítmós, FEROGAZ 772

Jelmagyarázat:
● —●— ● —●— Tervezett gázvezeték földben

Megjegyzés:
- A gázfogószó készült a villamos hálozatnak csak olyan részéről látható, amelyet tesztálás esetén (a falból) áramkörbe a tápláló alszoba vagy az azt megelőző táplálási kábel(ek) 30 (m)A értékségi vagy emellett érkezébebe áram-védőkárpóoló önműködően lekapcsol.

ENERGOSOLAR KFT.
4031 DEBRECEN, KISHEGYES ÚT 47/B
TEL./FAX: (52) 530-137, 530-138
E-mail: energosolar@energosolar.hu

Megjegyzés:
BŐCSAKKERTI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
4241 Bocsakkerti Poroszlóy u. 20.
Tervező: HUNGAROMSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
4241 Debreceni u. 110.
HRSZ.:14354

Rajz megnevezése: GÁZELLÁTÁS
FÖLDSZINT ALAPRAJZ
Tervező: Lakás terv c-1/08-015
Létesítéskor: Lakás terv c-1/08-015
Építési terv: Lakás terv c-1/08-015
Földrajzi: Lakás terv c-1/08-015

Építési terv:
Lakás terv c-1/08-015
Létesítéskor: Lakás terv c-1/08-015
Építési terv: Lakás terv c-1/08-015
Földrajzi: Lakás terv c-1/08-015

Dátum: 2016. 04. 04.
Lépték: 1:30
Rajzszám: GG-01
A terjedelműtől a Ptk. 86.§-ában szabályozottak szerint a törvény védelme alatt áll, felhasználásunk követel és terjedelműtől a tervezési vállalkozási szerződés határozza meg.