



Jelmagyarázat:  
 \_\_\_\_\_ Tervezett gázvezeték

**Megjegyzés:**

- A gázfogyasztó készülék a villamos hálózathoz csak olyan részről táplálható, amelyet tesztáram esetén ( a tápláló áramkörbe a tápláló elosztóba vagy az azt megelőző tápláláshoz kiatartott) 30 (mA) érzékenységgű vagy ennél érzékenyebb áram-védőkapcsoló önműködően lekapcsol!

**ÉPÍTELÉSI ENERGO SOLAR KFT.**  
 4031 DEBRECEN, KISHEGYESI ÚT 47/b  
 ENERGO SOLAR KFT.  
 TEL./FAX: (52)-530-137, 530-138  
 E-mail: energosolar@energosolar.hu  
 PÉNZES, KIVITELEZÉS

Megbízó:  
**BOCSKAIKERTI KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT**  
 4241 Boocskaikert Poroszlóy u. 20.

Terv megnevezése:  
**HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT**  
 4241 Debreceni u. 20.  
 HRSZ.:14354

Rajz megnevezése:  
**GÁZELLÁTÁS**  
**FÜGGŐLEGES CSŐTERV**

**Ügyvezetők:**

László István G-1/09-0330 Lakos Imre G-1/09-0105

**Tervezők:**

Gépezés tervező: Lakos Imre G-1/09-0105  
 munkatárs: Bojji Ilkó G-1/09-0105

**Építész tervező:**

Fekér Zoltán

**Stúdius tervező:**

László Péter

**Elektronos tervező:**

Sasvári Gábor

**Tervezőtár:**

Kivitelei terv Datum: 2016. 04. 04.

Lépték: 1:50

Rajzszám:

**GG-02**

A tervdokumentáció a Ptk. 86.§-ában szabályozottak szerint a törvény védelme alatt áll, felhasználásának körét és terjedelmét a tervezési vállalkozási szerződés határozza meg.