



HEGESZTETT HÁLÓK

Pos	Típus	db	Hossz [m]	Széles. [m]	Tömeg [kg/db]	Tömeg [kg/pos]
HI	6K1515	43	5.00	2.15	32.40	1393.2
Össztömeg típus szerint						
6K1515						1393.2
Össztömeg:						1393.2 kg

Megjegyzések:

Csöm. beton: C12/15-X0b(H)-24-F1
 Vasbeton: C20/25-XC1-24-F2
 Betonacél: B500C (B.60.50)
 Befontakarás: 3.00cm

A területről talajmechanikai szakvélemény nem készült. Az alapozási sík megállapítása a munkagödör kiásása után a műszaki ellenőr feladata. A munkagödör megkezdése előtt a területet fel kell tární. A meglévő épület feltételezett alapozási módjától eltérő kialakítás esetén a tervezőt értesíteni kell!

Méreteleket a helyszínen ellenőrizni kell!
 A gépészeti ártörések helye, mérete csak a statikussal történt egyeztetést követően a gépész tervek szerint!

A talaj esetleges vízérzékenysége miatt gyors földmunka szükséges, a csapadék és felszíni vizek gondosan kialakított elvezetése mellett. Munkagödör kiemelése során függőleges földpartok esetén a feltöltött talaj rétegek kis kohéziója és vízérzékenysége miatt a munkagödör védelmére dűcolást kell alkalmazni.

A helyszínen az épület és a monolit szerkezetekhez (falak, pillérek, gerendák) kapcsolódó esetleges előregyártott szerkezetek méreteit ellenőrizni kell! Az előregyártott elemek elhelyezése és beépítése a gyártói előírásai szerint történjen!
 Az itt nem részletezett nem szerkezeti megoldások az építészeti tervek alapján.
 A statikai tervek csak az építészeti tervekkel együtt érvényesek!
 Szigetelés szakági terv alapján készül.

Mind az alsó, mind a felső vasvezetésnél, a vasak maximum 1/3-a toldható egy keresztmetszetben. A vasak váltakozva fordított sorrendben, elfolt toldásokkal kerüljenek elhelyezésre.
 A gerendákon ártöréseket, karcúsításokat TILOS kialakítani!
 Kérjük a kifűzéshez és kifűskészítéshez a csatlakozó terveket is megtekinteni!
 A talpgerendák alsó vasait mezőközépen, a felső vasait támaszok mellett kell toldani!

Rev.	Leírás	Dátum
Mérnöki és Bonyalító Kft. 4030 Debrecen, Kulacs u. 33. E-mail: info@metaprojekt.hu		
Építettség: Bocskai kert Községi Önkormányzat 4241 Bocskai kert, Poroszlay u. 20.		
Építésmegnevezés: HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Bocskai kert, Debreceni u. 118. hrsz: 14/354.		
Terv megnevezés: Alapozási terv		
Szerkesztő: Bakó Zoltán	Dátum: 2016.08.	Lépték: M 1:50 M 1:25
Tervfajta: Kiviteli	Tervszám: 16/29/K	Rajvszám: S-1.1