



#### JELMAGYARAZAT

- Tűzjelző központ
- Kézijelzésadó (1/1 logikai, 1-1 fizikai cím)
- Optikai füstérzékelő (1/1 logikai, 1-1 fizikai cím)
- hőérzékelő (1/1 logikai, 1-1 fizikai cím)
- 3 be/3 ki modul (V kimenet, 1-1 hurrok-cím)
- Optikai füstérzékelő padlason (1/1 logikai, 1-1 fizikai cím)

- Hangfény jelző
  - Hangjelző
  - Fény jelző
- SZERELÉSI MÓD**
- A jelbőletlen helyeken Ø16 vagy Ø20-as MÜ III-as vékonyfalú védőcsőben süllyesztetten szerelve  
A padláson Ø16-Ø23-as MÜ I-es vastagfalú védőcsőben bilincsel szerelve
- Féltű jelző
- Féltű jelző
- Féltű jelző

<b>Generál Tervező:</b>		<b>Építető:</b>	
BÍRÓ ÉS TÁRSAS		Booskaikert Községi	
ÉPÍTÉSZIRODA Kft.		Önkormányzat,	
4029 DEBRECEN, Laktanya u. 28.		4241 Booskaikert, Poroszló u. 20.	
Kiss-gabor@kiss-gabor.hu		Kiss-gabor@kiss-gabor.hu	
<b>Szakág: TŰZJELZŐ</b>		<b>Rajz: FÖLDSZINT TELEPÍTÉSI RAJZ</b>	
Méretarány: 1:100		Terv:	
Dátum: 2016.09.15.		HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT	
		4241 Booskaikert, Debreceni u. 118. HRSZ: 14354	
		Rajzszám:	
		T J-1	

**Tervező:**  
KISS GÁBOR  
V-7/09-0904,  
4029 Debrecen, Csapó u. 92.  
Kiss-gabor@kiss-gabor.hu

**Tervfajta:**  
ENG-KIV  
Tervszám:  
2016/ 4T