



14355/1

20db Napelem  
Canadian Solar  
CS6P-250P  
A-B STINRG  
A-STR: 10DB NAPELEM  
B-STR: 10DB NAPELEM

TETŐ BELÉPÉSTŐL 5m-en BELÜL  
SÁNTON DSF 2-SWT KAPCSOLO  
LEVÁLASZTÁSSAL

LESZÁLLÓ  
VEZETÉKNYOMVONAL  
NAPELEMES INVERTER FÖLDSZINTEN SZF  
HFI YISÉGBEN ELHELYEZVE

Pilléreket, gerendákat, és egyéb tartószerkezetet megvézni, gyengíteni tilos!  
Érintésvédelem: TN-C-S rendszer + EPH-hálózat  
Névéleges feszültség: 3x400/230V 50Hz  
Ezen terv a Szerzői Jograól szóló 1999. évi LXXVI. Törvényben meghatározott szerzői jogvédelem alá tartozik. A jogok a TERVEZŐ-t illetik.  
Az anyag bármely formában történő másolása, sokszorosítása, közreadása, átruházása, közzététele és átoldozása a TERVEZŐ hozzájárulása nélkül TILOS!

MEGRENDELŐ: BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4241 Bocskaiert, Poroszlay u. 20.	TERVEZŐ: PRIME ENERGIE KFT. 4025 DEBRÉCEN, ERZSÉBET U. 48 FSZ.2.	TERV MEGNEVEZÉSE: KÉT FOGLALKOZTATÓS MINIBŐLCSŐDE 4241 Bocskaiert Debreceeni utca 116. HRSZ.:14355/1	RAJZ MEGNEVEZÉSE: NAPELEMES TETŐKIOSZTÁSI TERV	TERVNYELV: KIVITTELI	TERV DÁTUM: 2016. OKTÓBER	RAJZ MÉRŐ: M=1:50	RAJZ SZÁM: 0. GE-5
--	--	---	---	-------------------------	------------------------------	----------------------	--------------------------