


JELMAGYARAZAT:  
 — Fűtési előremenő vezeték (70°C)  
 - - - Fűtési visszatérő vezeték (50°C)



- ① Programozható szabályozás
- ② Fűtési táplálási tartály, V=20l (padló=0,8 bar, predeszt.=1,1 bar) + Prescor 1/2", 2,5 bar
- ③ Egyszeres szelvény, RK-C 15 + segédenergia nélküli szabályozó, 15-50°C, FTC Danfoss
- ④ Padlófűtés, keverővel szabályozó, V=0,7 m<sup>3</sup>/h, H=5 m; Wilo Stratos Pico 25/4-6
- ⑤ Biztonsági lemosztató, 30-90 °C, Q2) A, 230 V, AT Danfoss

Tervező:  
**ENERGOSOLAR KFT.**  
 4031 DEBRECEN, KISHÉGYESI ÚT 47/B  
 TEL./FAX: (52)-530-137, 530-138  
 E-mail: energosolar@energosolar.hu

Megbízó:  
**BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
 4241 Bocskai kert Poroszlóy u. 20.

Terv megnevezése:  
 KÉT FOGLALKOZTATÓS MINIBÖLCSÖDE  
 4241 Bocskai kert Debreceni utca 116.  
 HRSZ.:14355/1

Rajz megnevezése:  
 FŰTÉS  
 FÜGGŐLEGS CSŐTERV

Úgyvezetők:  
 László István G-1/09-0330 Lakatos Imre G-1/09-0105

Tervezők:  
 Gépész vezetőtervező: Lakatos Imre  
 Építész vezetőtervező: G-1/09-0105

Statisztikus vezetőtervező:  
 Elektromos vezetőtervező:

Tervfőlcik:  
 Kivitelei terv  
 Dátum: 2016. 10.

Lépték: 1:50  
 Rajzsorszám:

A tervdokumentáció a Ptk. 86.§-ában szabályozottak szerint a törvény védelme alatt áll, felhasználásának kórelt és terjedelmét a tervezési vállalkozási szerződés határozza meg.

**GF-02**